

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 160/19

Predmet ispitivanja:	Elastični hidroizolacioni premaz «ULTIMO HIDROELASTIK IK»
Naručilac:	«ULTIMO Građevinska hemija»d.o.o., Beograd
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-2681 od 28.02.2019.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:




Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Milić
Ljiljana Milić, dipl.hem.

Beograd, 16.04.2019. godine



Podaci o uzorku:


Proizvođač: «ULTIMO Građevinska hemija»d.o.o., Beograd
Vrsta proizvoda: Elastični hidroizolacioni premaz
Oznaka proizvoda: «ULTIMO HIDROELASTIK IK»
Datum i mesto uzimanja uzorka: - , -
Datum prijema uzorka na ispitivanje: 22.02.2019.
Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metode ispitivanja: SRPS EN 1015-3:2008,
SRPS EN 1015-10:2008,
SRPS EN 1015-11:2008,
SRPS EN 1015-12:2008.

Merna i regulaciona oprema:

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,
- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A : B : H ₂ O	1 : / : /
2.	Vodonepropusnost 7 dana, 1.5 bar, - Promena mase uzorka, g	Vodonepropustan 18,4

Rukovodilac ispitivanja

Ljiljana Miličić, dipl.hem.